

Next Level Constructions.
Informe de Obra.

RICARDO VIDAL GUZMAN
Rut: 13.588.406-5
+569 4204 5322
CONSTRUCTOR CIVIL
const.demoliciones.rvidalg@gmail.com

INFORME DE OBRA- Colegio San Marcel

1. Datos Generales

Proyecto/Servicio: Reparación techumbre hall acceso colegio San Marcel.
Cliente : Corporación Educacional A y G.
Ubicación : La marcha #099.
Fecha : 15 agosto 2026.
N° Informe : 01.
Constructor Responsable : Ricardo Hernán Vidal Guzmán

2. Objetivo del Trabajo

Reparar filtración en techumbre de hall acceso a las instalaciones :

Consta de cambio de tejas rotas y quebradas , cambio de canaleta, ya que la existente está saturada de excremento de paloma y por ende no escurre el agua lluvia como debiese hacerlo normalmente , reposición de malla pollera para evitar que tales aves hagan sus nidos debajo del alero del techo

3. Alcance de los Trabajos Ejecutados

- Inspección inicial : realizada
- Instalación : en proceso ejecución

4. Equipos y Materiales Utilizados

Cantidad	Descripción	Marca/Modelo
Andamios	15 cuerpos	Peri

5. Desarrollo de la Obra

En proceso de ejecución debido a los eventos climáticos. A la espera de mejora de clima.

6. Incidencias u Observaciones

Se recomienda la postura de púas anti palomas en las cumbreras del techo ya que es ahí donde las palomas se para y hacen sus necesidades y ruedan por el tejado y se acumula en la canaleta.

7. Evidencia Fotográfica











8. Firmas

Responsable Técnicos : Ricardo Vidal y Claudio Burgos

Cliente/Supervisor: Victor Aguilera

RICARDO VIDAL GUZMAN

Rut: 13.588.406-5

+569 4204 5322

CONSTRUCTOR CIVIL

const.demoliciones.rvidalg@gmail.com